

LEGENDA:

Odbiorniki:
- RBoz0.1 — Rozdzielnica piętrowa oświetlenia zapasowego numeracja: poziom budynku, nr szybu
- RBon0.1 — Rozdzielnica piętrowa oświetlenia normalnego numeracja: poziom budynku, nr szybu
- RBsz0.1 — Rozdzielnica piętrowa siły zapasowej numeracja: poziom budynku, nr szybu
- RBsn0.1 — Rozdzielnica piętrowa siły normalnej numeracja: poziom budynku, nr szybu
- R.RTG.. — Rozdzielnica aparatu RTG – zasilanie siłe rezerwowa
- R.ANGIO.. — Rozdzielnica angiografu – zasilanie sekcja pobrowa
- R-IT.. — Rozdzielnica piętrowa urządzeń medycznych przyszpiza w układzie IT
- TDZsz.. — Tablica sterowniczo-zasilająca dźwigów osobowych
- RWsn.. — Rozdzielnica wentylacji normalnej
- RWsz.. — Rozdzielnica wentylacji zapasowej
- WPPO2 — Wyłącznik przeciwpożarowy budynku
- WUPS — Wyłącznik przeciwpożarowy UPS-ów
- XO — Kaseta sygnalizacyjna obwodów zapasowanych (układu IT)
- XO1 — Kaseta sygnalizacyjna gazów medycznych
- XO2 — Kaseta sterownicza zel'ayt aparatu RTG / Tomografu
- XO3 — Przycisk awaryjnego wyłączenia aparatu RTG/Tomografu

Oprawy oświetlenia:
- OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
- OPRAWY OŚWIETLENIA ZAPASOWEGO
- OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

- A1 – oprawa świetlówkowa, dostępowa SP.1 4143/A IP54
- A1.1 – oprawa świetlówkowa, owoskowa SP.1 4143/A/IM IP54, autonomia 1h, CT
- A2 – oprawa świetlówkowa, rastrowa, dostępowa SP.6 4147/A IP54
- A2.1 – oprawa świetlówkowa, rastrowa, owoskowa SP.6 4147/A/IM IP54, autonomia 1h, CT
- A22 – oprawa świetlówkowa, rastrowa, dostępowa SP.6 4147/A/IM IP54 wersja ścieniana, Switt-dimm
- B1 – DCS226 DW, IP44, FR-CC oprawa świetlówkowa dostępowa 2x28W, reflektor duminowy IP44, EVG
- B1.1 – DCS226/IM IP44 FR-CC oprawa świetlówkowa dostępowa owoskowa, 2x28W, reflektor duminowy, IP44, wersja owoskowa zasilana z inwertora, autonomia 1h, CT
- C1 – DN232 DW DALI – WS 2W EVG-4XA oprawa świetlówkowa, zwieszana, wykonanie specjalne
- C2 – DN228 DW DALI – WS 2W EVG-4XA oprawa świetlówkowa, zwieszana, wykonanie specjalne
- C3 – DN218 DW DALI – WS 2W EVG-4XA oprawa świetlówkowa, zwieszana, wykonanie specjalne
- D1 – CO1 236 EVG oprawa świetlówkowa, IP65, zwieszana
- D1.1 – CO2MO-1 236 EVG /AW CT-4XA oprawa nastropowa świetlówkowa dyfuzor i dnubrez z polikarbonatu, IP65, wersja owoskowa, zasilana z inwertora, autonomia 1h, CT,
- D22 – CO1 236 EVG IK wersja industry (temperatura pracy od -20°C) oprawa świetlówkowa, IP65, zwieszana
- D5 – oprawa typu downlight LED 3W IP44
- E1 – TBO 254/P-A oprawa świetlówkowa nastropowa
- E1.1 – TBO 254/P-A AW oprawa świetlówkowa nastropowa wersja owoskowa zasilana z inwertora, autonomia 1h, CT,
- F1 – SYSTEM 6000-LN 80W P-A EVG-4XA DW DALI oprawa świetlówkowa zwieszana
- H1 – DK226.1 EVG oprawa świetlówkowa dostępowa
- H1.1 – DK226.1 EVG AW oprawa świetlówkowa dostępowa wersja owoskowa zasilana z inwertora, autonomia 1h, CT,
- H2 – DK228.1 DW DALI oprawa świetlówkowa dostępowa, regulacja strumienia świetlnego
- K – kinkiet nadumywalkowy 1x18W IP44
- M – PANEL LED IP55 oprawa montowana w podsufitce
- P – panel medyczny nadłóżkowy, zasilanie potrzebne 2x28W, bezpośrednie 2x24W + 2x23C 50W-ujścia w technologii
- N – oprawa oświetleniu nocnego ERA LED 1W, montaż na wysokości 0,3m od poziomu posadzki

- R – oprawa kanałowa IP65 24V 40W
- BAK – oprawa bateriobójcza przyścienna 2x20W – ujścia w technologii
- S1 – oprawa sygnalizacyjna LED napis "NIE WCHODZIĆ"
- S2 – oprawa sygnalizacyjna LED napis "UWAGA PROMIENIOWANIE RTG"
- EW1– MONTORY IP65 LED CT1 oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem, autonomia 1h.
- EW2 – MONTORY LED CT1 oprawa ewakuacyjna dwustronna z piktogramem, autonomia 1h.
- EW4– MONTOR LED 4xW IP65 CT1 oprawa ewakuacyjna, autonomia 1h.
- EW5– CUBRA 2xW AW-CT1 oprawa dostępowo ewakuacyjna, zasilana z inwertora, autonomia 1h, CT1 wraz z oślikiem

TP1.2/25 – adres obwodu oświetleniowego (tablica/obwód)
- – łącznik ścienny 10A/250V
- – łącznik przełnikowy ścienny 10A/250V
- – łącznik świecznikowy ścienny 10A/250V
- – czujnik w pomieszczeniu szatniowym
- Sys – monostabilny przycisk oświetleniowy 10A/250V dwuczynnościowy – załączenie oprawy sygnalizacyjnej (przywołanie lokalu niepełnosprawnych) oraz przekazanie informacji na recepcję budynku
- P2 – panel sterujący 2 przyciskowy DALI wr. kat. 121201
- P1 – panel sterujący 1 przyciskowy DALI wr. kat. 125201
- ID – interface DALI-RS232 do przyłączenia instalacji AV
- – czujka ruchu – zasięg 16m – kąt pokrycia 110° montaż na wysokości 2,2m od posadzki

UWAGI:

1. Panele medyczne nadłóżkowe /wielofunkcyjne/ montować na wysokości 1,05m od poziomu posadzki.
2. Łączniki montować na wysokości 1,2m od poziomu posadzki.
3. Instalację wykonać jako podtynkową w rurach ochronnych.
4. Osprzęt PCV (biały/firanka w kolorach ścian (określenie normalne), czerwonym (określenie zapasowe) oraz zielonym (dowody UPS i IT)
5. Łączniki instalować w sytuacjach dzielenia tak, aby załączenie obwodu oświetleniowego następowało po naciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego.
6. Przełki modułowe lokalizować w dogodnych komunikacyjnych, grupując je i mocując do kanałów instalacyjnych. Dodatkowo opisać obwody i oznaczyć kolorami strzałki kierunkowe osprzętu.

UWAGI:

LOKALIZACJA:



NR UMOWY 328/2011 (DEN.MPZ–271–2/101/2011

INWESTOR:	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE, KRAKÓW, UL.WIELICKA 265	PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA SEGMENTU "B" UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE, KRAKÓW, UL.WIELICKA 265	ARCHIDENER

STADIUM:	TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:	SKALA	NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY	PLAN. INST. OŚWIETLENIOWEJ. RZUT POZIOMU P0.	1:100	E–11

PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ	UPR.NR	DATA	PODPIS
mgr inż. PIOTR KAPUŚCIŃSKI	ELEKTRYKA	338/2001	11/2011	
WSPÓŁPRACA:	SPECJALNOŚĆ	UPR.NR	DATA	PODPIS
mgr inż. MARCIN PALUCHOWSKI	ELEKTRYKA		11/2011	
SPRAWDZAJĄCY:	SPECJALNOŚĆ	UPR.NR	DATA	PODPIS
mgr inż. JAN WACHACKI	ELEKTRYKA	120/97	11/2011	

WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM ZASTRZEŻONE