OBSZAR BLOKU OPERCYJNEGO NIE OBJĘTY ZMIANAMI

OBSZAR PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (CT+ANGIOGRAF) NIE OBJĘTY ZMIANAMI

OBSZAR BLOKU OPERCYJNEGO NIE OBJĘTY ZMIANAMI

OBSZAR BLOKU OPERCYJNEGO NIE OBJĘTY ZMIANAMI

7xKabel XG/OM3 Duolan wewnętrzny 2x50/125µm 54xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

53xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

7xKabel XG/OM3 Duolan wewnętrzny 2x50/125µm 107xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

45xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

12xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

34xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

23xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

21xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

60xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

7xKabel XG/OM3 Duolan wewnętrzny 2x50/125µm 31xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

1xKabel XG/OM3 Duolan wewnętrzny 2x50/125µm 4xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

12xS/FTP (PiMF) 1200 MHz kat.7A, 4 pary 23AWG, LSZH

SZAFA

SZAFA

246,78

246,56

CCTV GPO/P1/16

INT GPO/P1/15

INT GPO/P1/14

INT GPO/P1/13

INT GPO/P1/12

CCTV GPO/P1/11

INT GPO/P1/10

CCTV GPO/P1/09

INT GPO/P1/08

CCTV GPO/P1/07

INT GPO/P1/06

CCTV GPO/P1/05

INT GPO/P1/04

CCTV GPO/P1/03

INT GPO/P1/02

CCTV GPO/P1/01

INT GPO/P1/17

CCTV GPO/P1/00

UWAGI

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W NAWIĄZANIU DO ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU KONSTRUKCYJNEGO.

2. PODSTAWĘ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH STANOWI WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY ORAZ SPECYFIKACJE.

3. W TRAKCIE PRZEBUDOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ELEMENTY BUDYNKU PODLEGAJĄCE OCHRONIE PRZED ZNISZCZENIEM.

LOKALIZACJA



NR UMOWY: 3282/2011 EDEN.WP.272-210/2011

INWESTOR
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL.WIELICKA 265

NAZWA INWESTYCJI I LOKALIZACJA
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA SEGMENTU "B" UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. WIELICKA 265

ARCHICENTER

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - RZUT POZIOMU P0

SKALA: 1:100

NR RYS: ES-STR-02

PROJEKTANT: mgr inż. MARCIN URBANIK	SPEC.: INST. ELEKTR.	NR UPR.: MAP/0074/POOE/08	DATA: 11/2011
OPRACOWAŁ/A: mgr inż. ADAM SZARNICKI	SPEC.: INST. ELEKTR.	NR UPR.: MAP/0074/POOE/10	DATA: 11/2011

PODPIS:

WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM ZASTRZEŻONE