
OZNACZENIA RYSUNKOWE:
Instalacja wentylacji:
pion instalacji wentylacyjnej
nawiewnik anemostatyczny
nawiewnik wirowy
nawiewnik talerzowy
kratka (zawór) nawiewna
wywiewnik anemostatyczny
wywiewnik talerzowy
kratka (zawór) wywiewna
kratka nawiewna sufitowa
kratka wywiewna sufitowa
klapa ppoż.
nagrzewnica kanałowa
wentylator kanałowy
filtr kanałowy
wentylator dachowy wraz z podstawą dachową /tumiącą
krata transferowa powietrza
oznaczenie pionu wentylacyjnego
tłumik akustyczny
przepustnica regulacyjna
klapa zwrotna
poziom spodu kanałów
REWIZJE DLA KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH
REWIZJE DLA KANAŁÓW OKRĄGŁYCH
UWAGA:
1.WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
2.WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
3.RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, DOKUMENTACJI ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRA ŻY POŻARNEJ
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU INSTALACJI WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE PRZEBICIA. SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU CAŁEJ INSTALACJI WENTYLACJI A NASTĘPNIE PO STWIERDZENIU ZGODNO ŚCI WSZYSTKICH WYMIARÓW Z PROJEKTEM ZAMOW C WSZYSTKIE URZĄDZENIA I KSZTAŁTKI
6. DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, KLAP PPO Ż ... REGULATORÓW PRZEPŁYWU, PRZEPUSTNIC, ITP. NALE ŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP REWIZYJNY
7. NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ OTWORY REWIZYJNE WG. WYMAGAŃ NORMY PN-EN 12097
8. W MIEJSCACH LOKALNYCH OBNI ŻEŃ SUFITÓW PODWIESZANYCH UKŁAD KASETONÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO LOKALIZACJI NAWIEWNIKÓW/WYWIEWNIKÓW
9. WYDANO PRZEBICIA W G ŁÓWNYCH PRZEGRODACH KONSTRUKCYJNYCH. DODATKOWO NALE ŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEBICIA W KONSTRUKCJACH DZIA ŁOWYCH (MUROWANYCH, REGIPSOWYCH, Z PROFILI ALUMINOWYCH)
10. PRZY WYKONYWANIU PRZEWIERTÓW I PRZEBI Ć PRZEZ STROPY, ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NIENARUSZALNOŚĆ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH (ŻEBRA PŁYT PANWOWYCH, BELKI, RYGLE, SŁUPY)
11. PROWADZENIE INSTALACJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI (WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACJI). W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
LOKALIZACJA
PK
CALD
LT
C
RD
A
B
D
R
RW
DI
1
2
3
4
A
B
C
D
PROJEKTOWANIE BRANŻOWE
ul. Jana Pawła II 43/45, 31-864 Kraków
tel. 12 632 00 00, fax 12 632 00 01
www.mpa.pl
mpa@mpa.pl
NIP 676-000-00-00
OBIEKT:
PROJEKTOWANIE BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI POOPERACYJNEJ, PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (CT+ANGIOGRAF) WRAZ Z ZADZIEDZIOD
ADRES OBIEKTU:
ul. SZPITALNA 1, 00-000 KRAKÓW
F. PI. WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Rzut poziomu PS segmentu "B"
BRANŻA
PROJEKTANT
mgr inż. TOMASZ MIZERA
INST.SANITARNE
SPRAWDZIŁ
mgr inż. ANNA KANDEPER
INST.SANITARNE
OPRACOWAŁ
mgr inż. DANIELA TOMCZYK
mgr inż. MARCIN PETRYGA
mgr inż. GRZEGORZ DOMAŃSKI
INST.SANITARNE
INST.SANITARNE
INST.SANITARNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NR UPRAWNIEŃ
DATA
PODPIS
11.2011
11.2011
11.2011
11.2011
SKALA
1:50
FORMAT
594 0