


UWAGA:

1. Istniejące instalacje do demontażu.
2. Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp3x2,5mm$^2$,
3. Przewody prowadzić wtynkowo, a nad sufitem odwieszanym natynkowo.
4. Gniazda grupować w wspólnych ramkach.
5. Multisplit oraz nagrzewnice zasilić przewodem YDY5x2,5mm2.
6. Zasilanie gniazd komputerowych przyłączyć do istn. obwodu nr 12 w istn. rozdzielnicy 1RK-UPS12.
7. Stosować osprzęt bakteriobójczy z jonami srebra.

–Gniazdo wtykowe o IP44

–Sterowanie rolet (IP44), ostateczna lokalizacja wg. wytycznych Użytkownikwa

k –Zestaw gniazd




1TSN15 –nazwa rozdzielnicy
474 –nr obwodu
0,3m –wysokość montażu

nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695
Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża: ELEKTRYCZNA

faza: PROJEKT BUDOWLANY

projektant:
tech. Andrzej Grygiel
upr. nr 7131/76/P/2001

opracował:
inż. Patryk Kluba

sprawdził:
mgr inż. Tomasz Wieczorek
upr. nr WKP/0314/PWOE/07

schemat sytuacyjny:

rysunek:
Rzut parteru-
instalacja gniazd wtykowych

| data: | skala: | nr rysunku: |
|---|---|---|
| sierpień 2015 | 1:50 | E01 |