SCHEMAT UKŁADU WODY LODOWEJ



LEGENDA

——— – przewód zasilający (glikol propylenowy 40%)
— — – przewód powrotny (glikol propylenowy 40%)

1. Zawór odcinający
2. Zawór kulowy (jako spust)
3. Filtr siatkowy
4. Zawór trójdrogowy dn25, KVS=8m3/h
5. Zawór regulacyjny
6. Zbiornik do spuszczania glikolu
7. Odpowietrznik automatyczny
8. Zawór bezpieczeństwa DN 1", 3,0 bar, d0=20mm

Pl - manometr tarczowy 0-6 bar
T - Termometr tarczowy -10 do +60°C
H - hydrometr tarczowy

Typy, średnice i liczba sztuk osprzętu - wg. zestawień

Całość aramtury i osprzętu na 10bar

Filtr wodny w dostawie z wytwornicą (montaż wewnątrz)

SCHEMAT C.T.



LEGENDA

——— CTz ——— – przewód zasilający (woda)
——— CTp ——— – przewód powrotny (woda)

P0	Pompa centrali LNW-3
Z0	Zawór odcinający
ZS	Zawór kulowy (jako spust i odpowietrzenie)
ZZ	Zawór zwrotny
ZT	Zawór trójdrogowy dn32, KVS=12,5m3/h
T	Termometr 0 do 90 °C
M1	Manometr pomiarowy z zaworami odcinającymi
ZB	Zawór bezpieczeństwa 3/4", pot=3bar, d0=14mm

nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii "Biosphertx" do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zelotyńskiego Marka Celińnia 23, 60-495 Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
SANITARNA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY

główny projektant:
mgr inż. arch. A.Kwiatynia
Upr. bud nr OKK/Up/B/22/2005

projektował:
dr inż. TOMASZ PAWŁOWSKI
WKP/0267/POOS/06

sprawdził:
mgr inż. JAROSŁAW HERNES
WKP/0123/POOS/07

sporządził:
mgr inż. DARIUSZ WAWRZYNIAK

rysunek:
Schemat inst. CT, WL

data:	skala:	nr rysunku:
15.08.2015	1:50	S.01