

UWAGA:

1.Przewody prowadzić po istniejących trasach.
2.Istniejący kabel zasilający szafę SA3 YKY5x16mm2 jest wystarczający dla mocy zapotrzebowanej.
3.W rozdzielni nn "PSK-RGN" w sekcji nierezerwowanej w polu 7/7 wymienić istn. wkładkę bezpiecznikową 40A na 63A.
4.Centrale wentylacyjną, centrale LNW-3 oraz wytwornice wody lodowej przyłączyć do istn. połączeń wyrównawczych linką LgY16mm2.

nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695
Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
ELEKTRYCZNA

faza:
PROJEKT BUDOWLANY

projektant:
tech. Andrzej Grygiel
upr. nr 7131/76/P/2001

opracował:
inż. Patryk Kluba

sprawdził:
mgr inż. Tomasz Wieczorek
upr. nr WKP/0314/PWOE/07

schemat sytuacyjny:

rysunek:
Rzut wentylatorowni-
zasilanie urządzeń
sanitarnych

data:	skala:	nr rysunku:
sierpień 2015	1:100	E04