

LEGENDA:

- instalacja pary
- instalacja kondensatu
- KS — instalacja kanalizacji sanitarnej
- Skr — instalacja skroplin
- ZWu — instalacja wody zimnej
- CWu — instalacja wody ciepłej
- PPOŻ — przejście o wymaganej odporności pożarowej
- wylewka
- Um — umywalka pojedyńcza
- zawory kulowe kątowe do podłączenia
- i=1,5% — wartość i kierunek spadku rury
- PVC Ø50 — teriał i średnica rury
- nr pomieszczenia
- 026 +24 °C — temperatura obliczeniowa
- Φwym: 1700 W — obl. zapotrzebowanie na ciepło dla pom.
- Gr 20-600 800 mm — wymiary grzejnika

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów. W przypadku, gdy element występuje w jednej z tych części należy przyjąć, że występuje w każdej.
4. Przewody pokazano bez izolacji,
5. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej,
6. Przejścia rurociągów przez elementy wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej,
8. Całość robót wykonać zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji ..... COBRTI Instal"
9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

nazwa:
Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komórek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obręb 59, jedn. ewidencyjna Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 265, Kraków

inwestor:
Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695
Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża: SANITARNA

faza: PROJEKT BUDOWLANY

główny projektant: mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

projektował: dr inż. TOMASZ PAWŁOWSKI
WKP/0267/POOS/06

sprawdził: mgr inż. JAROSŁAW HERNES
WKP/0123/POOS/07

sporządził: mgr inż. DARIUSZ WAWRZYNIAK

schemat sytuacyjny:

rysunek: Rzut parteru - inst. wod-kan,co, para

data:	skala:	nr rysunku:
15.08.2015	1:50	S.04