

ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Załącznik nr 1

Nr pom.	Nazwa pom.	pow. m2	kub. m3	Ilość pow.			krotność 1/h	Instalacje	uwagi
				Nawiew	Wywiew	Wywiew sanitariaty			
				m3/h	m3/h	m3/h			
	PIĘTRO II								
	2N2W								
218	Łazienka	4	12			50	4	istniejąca	6W
219	Śluza	4,2	12,6					istniejąca	
220	Pokój 1-łóżkowy	11,2	33,6	320	260		10	istniejąca	2N, 2W
221	Pokój 1-łóżkowy	10,9	32,7	320	260		10	istniejąca	2N, 2W
222	Śluza	4,2	12,6				0	istniejąca	
223	Łazienka	4	12			50	4	istniejąca	6W
224	Łazienka	4	12			50	4	istniejąca	6W
225	Śluza	4,2	12,6				0	istniejąca	
226	Pokój 1-łóżkowy	10,9	32,7	320	260		10	istniejąca	2N, 2W
227	Pokój 1-łóżkowy	10,9	32,7	320	260		10	istniejąca	2N, 2W
228	Śluza	4,2	12,6				0	istniejąca	
229	Łazienka	4	12			50	4	istniejąca	6W
230	Śluza	4,2	12,6				0	istniejąca	
231	Pokój 1-łóżkowy	10,9	32,7	320	260		10	istniejąca	2N, 2W
232	Łazienka	4	12			50	4	istniejąca	6W
233	Śluza	4,2	12,6				0	istniejąca	
234	Pokój 1-łóżkowy	10,9	32,7	320	260		10	istniejąca	2N, 2W
235	Łazienka	4	12			50	4	istniejąca	6W
245	Korytarz	85,4	213,5		180		1	projektowana	4Nz, 4Wz
				1920	1740				Instalacja 2N2W
						300			Instalacja 6W
	4N4W								
202	Dezynfekcja sprzętu	6,2	19	60	80			istniejąca	4W
203	Łazienka	7,8	23			80	3	istniejąca	5W

Nr pom.	Nazwa pom.	pow.	kub.	Ilość pow.			krotność	Instalacje	uwagi
				Nawiew	Wywiew	Wywiew sanitariaty			
				m3/h	m3/h	m3/h			
204	Śluza szatniowa	5,55	17	60	70		4	istniejąca	4W
205	Suszenia sprzętu	6,4	19	60	80		4	istniejąca	4W
207	Brudownik	6,1	18		110		6	projektowana	Wb
209	Magazyn czysty sprzętu i aparatury	19,8	59	170	170		3	istniejąca	4N, 4W
212	Korytarz	3,2	9,6						
213	Łazienka	4	12			50	4	istniejąca	5W
214	Magazyn bielizny czystej	11	33	110	110		3	istniejąca	4N, 4W
215	Pok. Socjalny pers. i matek	12,9	38,7	210	230		5	projektowana	4Nz, 4Wz
217+216	Zmywanie naczyń + kuchenka	12,1	36,3	220	290		8	projektowana	4Nz, 4Wz
236	Łącznik	15,9	47,7						
237	Łazienka	4,2	12,6			50	4	istniejąca	5W
238	Przedsiónek	2,1	6,3						
239	Dyżurka lekarska	13,1	39,3	290	270		7	projektowana	4Nz, 7W
240	Przygot cytost	5,4	16,2	160	180		11	projektowana	3Nz, 3Wz
241	Przygotowanie leków/sala zabiegowa	18,4	55,2	700	440		13	projektowana	7N, 7W
242	Przygotowanie żywności	9,8	29,4		230		8	projektowana	7N, 7W
243	Stanowisko pielęgniarek	15,6	46,8	350			7	projektowana	7N, 7W
244	Śluza	10,1	30,3	220	240		7	projektowana	7N, 7W
246	Śluza szatnia personelu	6,3	18,9	60	70		3	istniejąca	
247	Korytarz	14,3	42,9	40	60		1	projektowana	4Nz, 4Wz
249	Sprzęt porządkowy	4,8	14,4		30		2	istniejąca	4N, 4W
250	Pok. Kierownika oddziału	18,9	56,7	170	150		3	istniejąca	4N, 4W
251	Pok. Instr.	10	30	90	80		3	istniejąca	4N, 4W
252	Wc + natrysk	8,2	24,6			100	4	istniejąca	4N, 4W
253	pok. Wypoczyn. Matek	33	99	300	270		3	istniejąca	4N, 4W

Nr pom.	Nazwa pom.	pow.	kub.	Ilość pow.			krotność	Instalacje	uwagi
				Nawiew	Wywiew	Wywiew sanitariaty			
				m3/h	m3/h	m3/h			
254	Hall	23,2	92,8	50	70		1	projektowana	4Nz, 4Wz

Instalacja nawiewno wywiewna ogólna	1890	1870						Instalacja 4N4W
Instalacja nawiewno wywiewna sali zabiegowej	1270	1180						Instalacja 7N7W
Instalacja nawiewna i wywiewna pom przygotowania cytostatyków	160	180						Instalacja 3N3W
Instalacja wywiewna sanitariatów			280					Instalacja 5W
Instalacja nawiewno wywiewna pok. łóżkowych	1920	1740						Instalacja 2N2W
Instalacja wywiewna sanitariatów przy pok. łóżkowych			300					Instalacja 6W
Instalacja wywiewna brudownika		110						Instalacja Wb