



# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków  
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Fax: (12) 658-10-81  
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390  
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

Kraków, dnia 13 sierpnia 2018 roku.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

### Dotyczy: EZP-271-2-51/2018

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowe w Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

#### Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przez USD przetargiem na – „Roboty remontowe w Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych” - oraz zgodnie z treścią Opisu Technicznego ( załącznik nr 8 do SIWZ ) uprzejmie prosimy o podanie bardziej szczegółowych danych dot. zamawianych Żaluzji fasadowych.

W rozdziale III pkt. 2 ppkt 2 SIWZ oraz w Opisie Technicznym wymienione są ilości i wymiary żaluzji, jest informacja co do sterowania elektrycznego, jednak nie wspomniano o bardzo istotnej informacji jaką jest szerokość lameli aluminiowych. Wprowadzie wymiar szerokości poszczególnych urządzeń pozwala przybliżyć nam informację co do szerokość lameli, jednak sądzimy, że Zamawiający sam winien to wyraźnie określić. Kierując się posiadaną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem możemy podpowiedzieć, że w przedmiotowych żaluzjach winny znaleźć zastosowanie lamele aluminiowe o szerokościach 80 lub 93 mm (nasze wskazanie to 93 mm). Tak skonfigurowane urządzenie będzie odpowiadało wszelkim normom budowlanym a dzięki posiadanym certyfikatom uzyska odpowiednią wieloletnią gwarancję.

**Odpowiedź: Szerokość lameli aluminiowych w żaluzjach fasadowych powinna wynosić 93 mm.**

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
inż. Jan Zasowski

