

ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

ZESTAWIENIE 2

Zestawienie ilości powietrza dla systemu N18 / W18 / W18A

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew N18	Wywiew W18	Wywiew W18A
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h	m3/h
1	0.01	Poczekalnia	11,76	2,80	32,93	5	150	50	---
2	0.02	Przygotowanie pacjenta	11,66	2,80	32,65	3	100	---	---
3	0.03	Brudownik	5,58	2,50	13,95	7	---	---	100
4	0.04	Sterownia	14,93	2,80	41,80	3	120	120	---
5	0.05	Pokój opisów ciemny	13,16	2,80	36,85	3	120	120	---
6	0.06	Pokój opisów jasny	13,98	2,80	39,14	3	120	120	---
7	0.07	Pomieszczenie techniczne	5,00	3,16	15,80	2	30	30	---
8	0.08	Rezonans magnetyczny	27,61	2,80	77,31	16	1200	1200	---
9	0.09	Rejestracja	9,19	2,80	25,73	4	100	---	---
10	0.10	Archiwum	13,85	2,80	38,78	1	40	40	---
11	0.11	Pokój socjalny personelu	13,85	2,80	38,78	4	150	150	---
12	0.12	Magazyn	3,58	2,80	10,02	2	20	20	---
13	0.13	WC personelu	4,96	2,50	12,40	8	---	---	100
14	0.14	WC pacjenta	4,69	2,50	11,73	8	---	---	100
						Razem	2150	1850	300